

Wyjaśnienie treści SWZ

dotyczy postępowania na wykonanie docieplenia budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Pytania:

1. Proszę o zamieszczenie rysunków kolorystyki ścian szczytowych
2. Proszę o więcej informacji odnośnie pozycji dotyczącej modernizacji instalacji c.o. z wyszczególnieniem:
 - ilości zaworów podpionowych do wymiany
 - ilości metrów bieżących rur do zaizolowania
 - ilości osłon na rurach
 - które pomieszczenia w budynku będą objęte modernizacją instalacji c.o.

Odpowiedzi:

Ad. 1 Rysunki kolorystyki ścian szczytowych stanowią załączniki do niniejszych wyjaśnień.

Ad.2

Ilość zaworów do zamontowania

Typ zaworów Danfoss	Ilość
ASV-1 DN15	15
ASV – 1 DN20	30
ASV-1 DN25	17
ASV-P DN15	15
ASV-P DN20	30
ASV-P DN25	17
ASV-P DN32	2
AB-QM DN 10 LF	12
AB-QM DN 15 LF	18
Zawór kulowy wzmacniany DN10	12
Zawór kulowy wzmacniany DN15	18

Modernizacją instalacji c.o zostaną objęte piwnice budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących przedmiotem ogłoszenia. Blok ul. Armii Krajowej 5 liczy 4 klatki i 60 mieszkań, ul. Armii Krajowej 8 i ul. Jagiellońska 22 po 3 klatki i po 40 mieszkań. Zamawiający nie określa ilości w metrach, istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej budynków.

FREZES ZARZĄDU

Krzysztof Murawski