

Poz. 2.1.2P - górne	Nr pręta	ø	Długość	Ilość	Dł. łączna [m]	
					A-IIIN	
					ø8	ø10
					[kg/mb]	
		[mm]	[m]	[szt.]	0,395	0,617
	1g	10	3,850	11	-	42,35
	2g	10	3,500	14	-	49,00
	3k	8	3,500	14	49,00	-
	Długość ogółem wg Ø:			[m]	49,00	91,35
	Ciężar wg Ø:			[kg]	19,36	56,36
	Ciężar na 1 szt.:			[kg]	75,72	
	Ciężar ogółem na 1 szt.:			[kg]	75,72	
	Ciężar ogółem szt.:		1	[kg]	75,72	

Kierunek zbrojenia uprzewilejowanego - "X"



Oznaczenia:



- Podciągi Poz. 3...

- ściana zwieńczona wieńcem Poz. 4...

DP - dylatacja podciągów
DB - dylatacja balkonu
DPŁ - dylatacja płyty nad garażem

2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rzutem konstrukcyjnym.
3. Dokładne kształtowanie geometrii podciągów, wieńców, słupów i innych elementów konstrukcyjnych wykonać wg szczegółowych rysunków konstrukcyjnych.
4. Materiał ścian - patrz rzuty konstrukcyjne i opis konstrykcyjny.
5. Grubość ocieplenia poszczególnych elementów - według projektu architektonicznego.

UWAGI:

1. Stemplowanie płyty należy utrzymać do uzyskania przez beton stropu 0,7 wytrzymałości projektowanej. Rozszalowanego stropu nie obciążać do momentu uzyskania przez beton projektowanej wytrzymałości.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami:
   - rzuty konstrukcyjne,
   - rysunki konstrukcyjne przyległych podciągów, wieńców i słupów.
3. Minimalne oparcie prętów na podporach - 5Ø, lecz nie mniej niż 20 cm.
4. Pręty zbrojenia przed docięciem sprawdzić w naturze.

Nr3k - ok. 14Ø8,
L=112cm, A-IIIN
dla stropu h=16 cm



Do podtrzymania zbrojenia górnego należy stosować zbrojenie w rozstawie 0,8mx0,8m

Beton C20/25
Stal A-IIIN
Otulina: 25 mm

szt. 1

Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi baksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	NR RYSUNKU: K45
ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431	DATA: 04.2021r.
TYTUŁ RYSUNKU: Strop wylewany nad parterem Poz. 2.1.2P - zbrojenie górne	SKALA: 1:25
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk / NR UPRAWNIEŃ: Bł/335/89	
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz / NR UPRAWNIEŃ: Bł/57/77	