



Nr pręta	ø	Długość	Ilość	Dł. łączna [m] A-IIIN	
				ø10	ø12	ø16
				[kg/mb]		
	[mm]	[m]	[szt.]	0,617	0,888	1,578
1	12	2.050	32	-	65,60	-
2	12	3.230	20	-	64,60	-
3	16	7.750	15	-	-	116,25
4	16	5.820	23	-	-	133,86
5	16	7.160	81	-	-	579,96
6	16	5.520	282	-	-	1611,84
7	16	7.760	51	-	-	395,76
8	16	7.450	47	-	-	350,15
9	16	7.850	16	-	-	125,60
10	12	9.780	15	-	131,70	-
11	12	3.830	6	-	22,98	-
12	12	3.310	27	-	89,37	-
13	12	3.910	3	-	11,73	-
14	12	3.010	6	-	18,06	-
15	12	8.160	3	-	24,48	-
16	10	4.800	7	33,60	-	-
17	12	5.850	6	-	41,10	-
18	12	9.770	6	-	40,62	-
19	12	9.320	3	-	27,96	-
20	12	3.370	6	-	20,22	-
21	12	3.130	31	-	97,03	-
22	12	0.720	30	-	21,60	-
23	12	11.000	100	-	1160,00	-
24	12	8.920	26	-	231,92	-
25	12	3.670	26	-	95,42	-
26	12	8.970	24	-	215,28	-
27	12	10.450	50	-	522,50	-
28	12	3.620	24	-	86,88	-
29	12	2.450	4	-	9,80	-
30	12	5.820	7	-	40,74	-
31	12	5.520	97	-	535,44	-
32	16	3.250	21	-	-	68,25
Długość ogółem wg Ø:			[m]	33,60	3575,03	3381,67
Ciężar wg Ø:			[kg]	20,73	3174,63	5336,28
Ciężar na 1 szt.:			[kg]		8531,63	
Ciężar ogółem na 1 szt.:			[kg]		8531,63	
Ciężar ogółem szt.:	1		[kg]		8531,63	

Poz. 2.0.4, Poz. 2.0.5 - dolne

szt. 1

Beton C30/37
Stal A-IIIN
Otulina:
dolna 40mm
górna 25 mm

Oznaczenia:

- Podciągi Poz. 3...
- ściana zwieńczona wieńcem Poz. 4...
- słup Poz. 6...
- otwory w stropie

DL - dylatacja ścian i wieńców
DPL - dylatacja płyty nad garażem

2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rzutem konstrukcyjnym.
3. Dokładne kształtowanie geometrii podciągów, wieńców, słupów i innych elementów konstrukcyjnych wykonać wg szczegółowych rysunków konstrukcyjnych.
4. Materiał ścian - patrz rzuty konstrukcyjne i opis konstrykcyjny.
5. Grubość ocieplenia poszczególnych elementów - według projektu architektonicznego.
6. Wielkość i dowymiarowanie otworów - patrz rzuty konstrukcyjne poszczególnych kondygnacji.

UWAGI:

1. Stemplowanie płyty należy utrzymać do uzyskania przez beton stropu 0,7 wytrzymałości projektowanej. Rozszalowanego stropu nie obciążać do momentu uzyskania przez beton projektowanej wytrzymałości.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami:
   - rzuty konstrukcyjne,
   - rysunki konstrukcyjne przyległych podciągów, wieńców i słupów.
3. - W przypadku kolidowania prętów zbrojenia z otworami o niewielkich wymiarach pręty rozsunąć (z zachowaniem normowych otulin i odległości pomiędzy prętami zbrojenia).
   - Pręty zbrojenia dochodzące do większych otworów należy wyciąć a poza otworem dołożyć taką ilość prętów i takiej średnicy jak pręty wycięte.
   Uwaga: Otwory w stropie skoordynować z projektami branżowymi.
4. Minimalne oparcie prętów na podporach - 5Ø, lecz nie mniej niż 20 cm.
5. Pręty zbrojenia przed docięciem sprawdzić w naturze.



Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD"
Strzelczuk sp.j.
18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32
tel: 86 271 65 20

TEMAT:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi baksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

NR RYSUNKU: K38

ADRES INWESTYCJI:
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa
dz. nr 2431

DATA: 04.2021r.

TYTUŁ RYSUNKU:
Strop wylewany nad garażem
Poz. 2.0.4, 2.0.5 - zbrojenie dolne

SKALA: 1:50

KONSTRUKCJA:	NR UPRAWNIEŃ:
mgr inż. Marek Paruk	Bl/335/89
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY:	NR UPRAWNIEŃ:
inż. Czesław Drobisz	Bl/57/77